

Внимание! Несчастный случай на производстве

11.08.2023 филиал «Молодечненские электрические сети» РУП «Минскэнерго» слесарь по ремонту котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда

При выполнении работ по уборке территории в районе бака-мерника серной кислоты, потерпевший получил ожог кислотой. Травма относится к категории тяжелой.



Почему произошёл НС

Мероприятия по профилактике травматизма

нарушение потерпевшим трудовой дисциплины, требований НПА, ТНПА, ЛНА по охране труда.

по обстоятельствам и причинам несчастного случая со слесарем по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов проведен внеплановый инструктаж по охране труда с работающими организации; проведен анализ инструкций по охране труда, инструкций по эксплуатации оборудования, а также иных локальных актов, регламентирующих порядок работы с агрессивными химическими средами, на предмет наличия четкого алгоритма действий и мер безопасности в данных ситуациях, при необходимости внесены соответствующие изменения;

проведен анализ перечней работ, выполняемых по нарядам-допускам на предмет наличия работ, связанных с использованием и нейтрализацией химических реагентов;

разработана инструкция по охране труда при работе с серной кислотой.