

Внимание! Несчастный случай на производстве

08.01.2024 филиал «Мозырские электрические сети» РУП «Гомельэнерго», потерпевший - электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей Петриковского РЭС.

При выполнении работ по вырубке кустарника и валке деревьев на ВЛ-10 кВ, потерпевший получил травму руки бензопилой. Травма не относится к категории тяжелой.



Почему произошёл НС 1. Непринятие непосредственным руководителем работ необходимых мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья и работоспособности работающих, выразившееся в не приостановке работ по расчистке трассы ВЛ-10 кВ.

2. Нарушение потерпевшим требований по охране труда, выразившееся в самовольном выполнении работ бензопилой по обрезке кустарника, не определённых нарядом или распоряжением

Мероприятия по профилактике травматизма

1. Проведен всему персоналу внеплановый инструктаж по охране труда о мерах безопасности осуществляющим производство работ на участках заболоченной местности, в том числе в зимнее время.

2. В должностные (рабочие) инструкции и инструкции по охране труда по профессиям и видам работ внесены изменения о недопущении самовольного производства работ не по заданию нанимателя.

3. Разработаны и распространены памятки на тему: «Основные правила безопасности при работе на заболоченных участках в зимнее время».

4. Рассмотрен вопрос о приобретении пешней для персонала, эксплуатирующего ВЛ, принято решение об изготовлении пешней силами филиала.