

# Внимание! Несчастный случай на производстве

**17.06.2024** филиал «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго», потерпевший - электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий.

В результате разрезания кабельной линии, находящейся под напряжением, произошел выброс термической дуги, вследствие чего потерпевший получил ожоги лица и тела. Травма относится к категории тяжелой.



Почему произошёл НС

Мероприятия по профилактике травматизма

Нарушение потерпевшим норм и правил по охране труда и не применение СИЗ.

1. Укомплектованы все бригады, выполняющие ремонт кабельных линий, противопожарными полотнищами (кошмой), которые могут длительно использоваться при температуре не менее 600°C без изменения свойств, из расчета не менее двух полотен общей площадью не менее 6м<sup>2</sup>, включив данные приспособления в перечень комплектации таких бригад защитными средствами и приспособлениями.

2. При выполнении работы, выполняется отключение всех кабельных линий, соединительные муфты на которых попадают в зону производства земляных работ, при возможности обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей от резервных источников питания.

3. Проведен комплексный обмен опытом представителей филиала «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго» с персоналом филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго».